

点検表示					故障点検箇所	故障内容
センターコンソール	室内LED		室外LED			
故障記号	赤	緑	赤	緑		
E75	消灯	連続 点滅	1回 点滅	連続 点滅	SL-1 SLA-2A SL(A)-3	通信異常(SL-1、SLA-2A、SL(A)-3本体の通信回路不良)

点検表示					故障点検箇所	故障内容
オプション接続	室内LED		室外LED			
故障記号	赤	緑	赤	緑		
E63	消灯	連続 点滅	1回 点滅	連続 点滅	室内CnT SW5-4	FDCCP2241,2801,3351HLX,FDCRP2241,2801HLX 室内機 SW5-4 ON時 CnT停止信号入力時(緊急停止、ガス漏れ検知器接続時等)